

## Zapytanie ofertowe

**Dotyczy: pomiary elektryczne oraz wymiana oświetlenia ewakuacyjnego w obiektach**

**Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.**

Komunikacja Miejska Spółka z o.o. prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie okresowej kontroli jednorocznej stanu technicznego instalacji elektrycznej i piorunochronnej (w przypadku jej wystąpienia) w obiektach naszej spółki Myjnia samochodowa + CPN wiata (Urządzenia stacji paliw) oraz wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia ewakuacyjnego w obiekcie Hangar nawodny dla dwóch statków pasażerskich. Prosimy o skalkulowanie oferty i ujęcia wszystkich kosztów, które poniesie Zamawiający.

Jednocześnie informujemy, że po zapoznaniu się z ofertami dopuszczamy możliwość prowadzenia dalszych negocjacji. Złożenie oferty nie oznacza, iż Komunikacja Miejska Spółka z o.o. w Szczecinku dokona wyboru jakiegokolwiek oferty, a Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podania przyczyny.

### Zakres prac do wykonania:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowej kontroli jednorocznej stanu technicznego instalacji elektrycznej i piorunochronnej (w przypadku jej wystąpienia) w zakresie stanu sprawności połączeń, sprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażenia, oporności izolacji przewodów oraz uziemienia instalacji i aparatów, przeprowadzonej zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane w obiektach budowlanych Zamawiającego. Obiekty do okresowej kontroli jednoletniej:
  - Myjnia samochodowa
  - CPN wiata (urządzenia stacji paliw)
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia ewakuacyjnego w obiekcie Hangar nawodny dla dwóch statków pasażerskich. Dodatkowo wymienić należy oprawy oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w obiekcie hangaru. Do wymiany piktogram i oprawa oświetleniowa 2x58Watt. Oprawy muszą być ledowe, wyposażone w moduły awaryjne gwarantujące podtrzymanie przez 2 godziny, z funkcją autotestu. Wymienione oprawy muszą być odpowiednikami istniejących opraw i muszą spełniać obowiązujące przepisy dla oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.
3. Protokoły z przeprowadzonych czynności muszą być wykonane dla każdego obiektu oddzielnie. Zamawiający wymaga aby w protokołach były umieszczone szkice rozmieszczenia badanych urządzeń, uziomów i innych badanych elementów objętych pomiarami. Rysunki muszą umożliwiać lokalizację urządzeń, uziomów i innych badanych elementów objętych pomiarami w terenie. Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadaną dokumentację.
4. Wykonawca musi posiadać wymagane prawem uprawnienia do wykonania usługi.
5. Czynności związane z pracami powinny być tak wykonywane aby nie zakłócały normalnej pracy przedsiębiorstwa.
6. Prace należy wykonać w terminie 14 dni od otrzymania zlecenia od Zamawiającego.
7. Oferty należy składać w terminie do dnia 28 czerwca 2018 roku do godziny 14:00 na adres e-mail [w.kaleta@km.szczecinek.pl](mailto:w.kaleta@km.szczecinek.pl) Osoba do kontaktu: Wojciech Kaleta – telefon 501 323 777.

DYREKTOR URZĄDU  
Tomasz Męch