

## Zapytanie ofertowe ZP-5/2019

**Dotyczy: pomiary elektryczne w obiektach Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.**

Komunikacja Miejska Spółka z o.o. prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie okresowej kontroli pięcioletniej i rocznej stanu technicznego instalacji elektrycznej i piorunochronnej (w przypadku jej wystąpienia) w obiektach naszej spółki wymienionych poniżej. Prosimy o skalkulowanie oferty i ujęcia wszystkich kosztów, które poniesie Zamawiający.

Jednocześnie informujemy, że po zapoznaniu się z ofertami dopuszczamy możliwość prowadzenia dalszych negocjacji. Złożenie oferty nie oznacza, iż Komunikacja Miejska Spółka z o.o. w Szczecinku dokona wyboru jakiegokolwiek oferty, a Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podania przyczyny.

### Zakres prac do wykonania:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowej kontroli rocznej stanu technicznego instalacji elektrycznej i piorunochronnej (w przypadku jej wystąpienia) w zakresie stanu sprawności połączeń, sprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemienia instalacji i aparatów, przeprowadzonej zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane w obiektach budowlanych Zamawiającego. Obiekty do okresowej kontroli rocznej:

- Myjnia samochodowa
- Wiata zadaszona – stacja paliw ( urządzenia stacji paliw)

Obiekty do okresowej kontroli znajdują się przy ulicy Cieślaka 4 w Szczecinku.

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowej kontroli pięcioletniej stanu technicznego instalacji elektrycznej i piorunochronnej (w przypadku jej wystąpienia) w zakresie stanu sprawności połączeń, sprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemienia instalacji i aparatów, przeprowadzonej zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane w obiektach budowlanych Zamawiającego. Obiekty do okresowej kontroli pięcioletniej:

- Hangar nawodny

Obiekt do okresowej kontroli znajduje się przy ulicy Mickiewicza w Szczecinku.

3. Protokoły z przeprowadzonych czynności muszą być wykonane dla każdego obiektu oddzielnie. Zamawiający wymaga, aby w protokołach były umieszczone szkice rozmieszczenia badanych urządzeń, uziomów i innych badanych elementów objętych pomiarami. Rysunki muszą umożliwiać lokalizację urządzeń, uziomów i innych badanych elementów objętych pomiarami w terenie. Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadaną dokumentację.
4. Wykonawca musi posiadać wymagane prawem uprawnienia do wykonania usługi.
5. Czynności związane z pracami powinny być tak wykonywane, aby nie zakłócały normalnej pracy przedsiębiorstwa.
6. Prace należy wykonać w terminie 15 dni od otrzymania zlecenia od Zamawiającego.
7. Oferty należy składać w terminie do dnia 2 sierpnia 2019 roku do godziny 10:00 na adres e-mail [w.kaleta@km.szczecinek.pl](mailto:w.kaleta@km.szczecinek.pl)  
Osoba do kontaktu: Wojciech Kaleta – telefon 501 323 777.

Z-ca DYREKTORA  
D.S. TECHNICZNYCH  
Mariusz Motyl